

PITANJA BROJ 1

U vezi sa Javnom nabavkom br. 26/2018 su sledeća:

1. U delu "Specifikacija sa strukturom ponuđene cene", stavka 18, navodi se da je potrebno da ponuđač isporuči i postavi instalacioni požarni kabel JH(St)H E30 2x2x0.8mm² za sirene. Da li se ovde ustvari misli na kabel sa oznakom JH(St)H FE180 E30 2x2x0.8mm koji ima određenu otpornost na visoke temperature? Ako je to slučaj, molim Vas da izvršite ispravku konkursne dokumentacije.
2. U delu "Specifikacija sa strukturom ponuđene cene", stavka 18, navodi se da je potrebno da ponuđač isporuči i postavi instalacioni požarni kabel JH(St)H E30 2x2x0.8mm² za sirene. Na koji način ovaj kabel treba postaviti na zid/plafon objekta, da li kroz PVC savitljiva creva koja se traže u stavci 20 ili na neki drugačiji način, npr. kroz specijalne vatrootporne obujmice sa vatrootpornim ankerima? Molimo Vas da pojasnite način postavljanja vatrootpornog kabela i izvršite dopunu konkurne dokumentacije sa nedostajućim podacima. Podsećamo da, po važećim tehničkim noramtivima, kompletna kablovska trasa za sirene mora biti u određenoj meri vatrootporna (E30), što znači da se vatrootporni kabel mora postaviti ili kroz vatrootporne obujmice, ili ispod završne obrade zida ili na neki treći način koji obezbeđuje vatrootpornost nivoa E30.
3. U delu "Specifikacija sa strukturom ponuđene cene" na više mesta se spominje konkretna robna marka i znak koji nije praćen rečima "ili odgovarajuće", a kako je to propisano Članom 72. ZJN, te Vas molimo da izvršite korekciju konkursne dokumentacije u tim delovima.
4. U delu "Specifikacija sa strukturom ponuđene cene" navode se precizno tehničke karakteristike elemenata predmetnog sistema, međutim konkursnom dokumentacijom nije predviđeno da je ponuđač u obavezi da na neki način prikaže (dostavi neki vid dokaza) kakvu tačno opremu nudi iz čega bi se moglo zaključiti da li ponuđena oprema odgovara onoj koja se traži. Uobičajen način je da se konkursnom dokumentacijom traži od ponuđača da priloži izvod iz kataloške dokumentacije za ponuđenu opremu i obeleže je tako da se zna na koju stavku se koji dokument odnosi, ili se u najmanju ruku traži da ponuđač navede proizvođača i tip opreme koju nudi za svaku stavku iz Specifikacije, te Vam ukazujemo na ovaj propust i predlažemo da definišete neki od načina kojim se dokazuje da ponuđena oprema odgovara konkursnom dokumentacijom traženoj opremi.
5. Jedan od obaveznih uslova po ZJN, Član 75, stav 1, tačka 5), jeste da ponuđač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom. Za poslove na ugradnji sistema za aut. dojavu požara koji je predmet ove nabavke, potrebne su dve licence izdate od strane MUPa, jedna je važeće rešenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, kojim se ponuđač ovlašćuje za obavljanje poslova izvođenja i projektovanja posebnih sistema i mera zaštite od požara i to: izvođenje i projektovanje stabilnih sistema za dojavu požara koja se traži konkursnom dokumentacijom, a druga je licenca za poslove montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika koju takođe izdaje MUP R. Srbije po osnovu Zakona o

privatnom obezbeđenju (Član 9, stav 1, tačka 6)), jer su sistemi za automatsku dojavu požara jedan vid sistema tehničke zaštite, te Vas molimo da dopunite deo konkursne dokumentacije koji se odnosi na obavezne uslove u skladu sa navedenim.

6. U delu "Specifikacija sa strukturom ponuđene cene" u delu "Demontažni radovi", navodi se da je potrebno demontirati postojeći sistem, te Vas molimo da navedete tačan broj elemenata postojećeg sistema koje je potrebno demontirati kako bi bili u stanju da formiramo cenu za tu stavku.

7. U delu "Specifikacija sa strukturom ponuđene cene" u delu "Demontažni radovi", navodi se da je potrebno razvezati postojeće jonizujuće javljače požara od strane ovlašćene RO i predati na mesto namenjeno za opasni otpad, međutim trajno skladištenje jonizujućih javljača može da radi isključivo jedno preduzeće u Srbiji, a to je JP "Nuklearni objekti Srbije". Molim Vas da pojasnite šta bi tačno bila obaveza izabranog ponuđača sa kojim bi se sklopio ugovor, tj. izvođača radova, da li samo da demontira postojeće jonizujuće javljače požara i preda ih Naručiocu koji će dalje angažovati JP "Nuklearni objekti Srbije" u cilju transporta i trajnog skladištenja, ili je obaveza izvođača radova da u tom slučaju o svom trošku i demontira i angažuje JP "Nuklearni objekti Srbije" radi trajnog odlaganja/skladištenja demontiranih jonizujućih javljača? Ukoliko će Naručilac o svom trošku angažovati JP "Nuklearni objekti Srbije" kao jedino pravno lice koje je ovlašćeno Zaknom da trajno skladišti radioaktivni materijal (jonizujuće javljače) u R. Srbiji (za ovu uslugu nema smisla raspisivati javnu nabavku jer ne postoji konkurencija), predlažemo da demontažu postojećeg sistema izostavite iz Specifikacije ove javne nabavke.

ODGOVORI/POJAŠNJENJA NA PITANJA BROJ 1

U vezi sa Javnom nabavkom br. 26/2018, odgovori/pojašenja su sledeća:

1. U delu "Specifikacija sa strukturom ponuđene cene", stavka 18, navodi se da je potrebno da ponuđač isporuči i postavi instalacioni požarni kabel JH(St)H E30 2x2x0.8mm². Posle konsultacija, projektant je izvršio izmenu projektne dokumentacije, pa je u skladu sa tim, izvršena ispravka konkursne dokumentacije.
2. U delu "Specifikacija sa strukturom ponuđene cene", stavka 18, navodi se da je potrebno da ponuđač isporuči i postavi instalacioni požarni kabel ali nije precizno definisao način na koji ovaj kabel treba postaviti na zid/plafon objekta. Posle konsultacija, projektant je izvršio izmenu projektne dokumentacije, pa je u skladu sa tim, izvršena ispravka konkursne dokumentacije.
3. U delu "Specifikacija sa strukturom ponuđene cene" na više mesta se navodi konkretna robna marka, a ispred nje reči "slično". Kako je članom 72. ZJN precizno navedeno da u tom slučaju konkretna robna marka mora biti praćena rečima "ili odgovarajuće" izvršili smo izmenu konkursne dokumentacije.
4. Konkursnom dokumentacijom precizno su navedene tehničke karakteristike elemenata predmetnog sistema koji se ugrađuje. Podrazumeva se da ponuđač nudi opremu odgovarajućih tehničkih karakteristika, koju će, prilikom ugradnje kontrolisati nadzorni

organ. U slučaju da naručilac izrazi sumnju u kvalitet ponuđene opreme za ugradnju prilikom ocenjivanja ponuda, naručilac može da, u skladu sa članom 93. ZJN, zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja/dokaze da, ponuđena oprema koju treba ugraditi, odgovara traženoj opremi iz konkursne dokumentacije.

5. Naručilac je, kao jedan od obaveznih uslova po ZJN, član 75, stav 1, tačka 5), tražio da ponuđač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke, ako je takva dozvola predviđena posebnim propisom, pa je za poslove na ugradnji sistema za automatsku dojavu požara, koji je predmet ove nabavke, potrebna samo jedna licenca izdata od strane MUPa i to: izvođenje i projektovanje stabilnih sistema za dojavu požara, koja je i tražena konkursnom dokumentacijom.

6. U Konkursnoj dokumentaciji, pod tačkom 2. Tehničke specifikacije, predviđen je obilazak objekta u cilju boljeg sagledavanja stanja objekta i podnošenja što adekvatnije ponude. Tom prilikom ponuđač bi mogao da utvrdi tačan broj elemenata postojećeg sistema koje je potrebno demontirati i samim tim formira cenu za tu stavku, kao i da stekne bolji uvid u posao za koji podnosi ponudu.

7. Neposredno pre objavljivanja javne nabavke za izvođenje radova na instalacijama za detekciju i dojavu požara, naručilac je izvodio demontažne radove na objektu u Plandištu, pa je tom prilikom izvršio demontažu postojećih jonizujućih javljača požara, te je, u skladu sa tim, izvršena ispravka konkursne dokumentacije.

Komisija za javnu nabavku